

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB "Pasvalio vandenys"	169236961
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Panevėžio		21		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
869806674	8(451)34358	info@pasvaliovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Pasvalio miesto biologiniai valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Mūšos		26		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861659930		

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

Duomenys pateikiami už pirmą ketvirtį.

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginėms institucijoms pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

TARŠOS ŠALTINIŲ SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

* Mažiau negu nustatymo riba

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					PASVALIO miesto nuotekų valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu							Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas		
1670004		3670003					Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Teršalai (parametrai)	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimo protokolas	
Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.mm	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.							Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2025 m. 01-15-16	11:07	Prieš valymo įrenginius	15	2187	32123	Ne	12	1001 1005 1003 1004 1113 1121 1120 1201 1203 1116 1102	pH - ChDS mgCr/l BDS ₇ mgO ₂ /l Skendinčios medž.,mg/l Amonio N mg/l Nitritai mg/l Nitratų mg/l B.azotas mgN/l B fosforas mg/l Fosfatų fosforas mgP/l Chloridai Permanganatinė ok..	7,6 900 416 132 22,7 0,487 2,14 75,9 19,1 15 74,5 253	LST ISO 10523:2012 LAND 83-2006 LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 872:2005 LST ISO 7150-1:1998 LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 Skaiciav. Bd. LSTENISO 6878:2004 7sk. LSTENISO 6878:2004 4sk LST ISO 9297:1998 U M,1d.,37 psl.	Nr.IAT-235 Išduotas nuo 2010.09.22 Galiuoja neribotai	Savivaldybės Imonė Biržų Agrolab oratorija	25-004		
01-09	08:15		8	2005	17800	ne		9003 2303 2305 2304 2307	Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l Benzo(b)fluorantenai Benzo(k)fluorantenai Benzo(g,h,i)perilenai Indeno(1,2,3)pirenas	0,20 <0,002 <0,002 <0,005 <0,010	ISO 18856:2005 LST EN ISO 17993:2004 (ISO 17993:2002)	Vandens tyrimai	25010 MV00			

2025 m. 01-15-16	11:20	Po valymo įrenginių	15	2187	32123	Ne	15	1001 1005 1003 1004 1113 1121 1120 1201 1203 1116 1102	pH - ChDS mgCr/l BDS, mgO ₂ /l Skendinčios medž., mg/l Amonio N mg/l Nitritai mg/l Nitratų mg/l B. azotas mgN/l B. fosforas mg/l Fosfatų fosforas mgP/l Chloridai Permanganatinė ok.	7,6 18 3,0 6,0 0,548 0,120 1,57 6,62 1,27 1,05 206 9,6	LST ISO 10523:2012 LAND 83-2006 LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 872:2005 LST ISO 7150-1:1998 LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 Skaiciav. Bd. LSTENISO 6878:2004 7sk. LSTENISO 6878:2004 4sk LST ISO 9297:1998 U M,ld.,37 psl.	Nr.IAT-235 Išduotas nuo 2010.09.22 Galiotai neribotai	Savival dybės Imonė Biržų Agrolab oratorija	25-004
01-09	08:00		8	2005	17800	ne		9003 2303 2305 2304 2307	Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l Benzo(b)fluorantenai Benzo(k)fluorantenai Benzo(g,h,i)perilenai Indeno(1,2,3)pirenas	<0,050 <0,002 <0,002 <0,005 <0,010	ISO 18856:2005 LST EN ISO 17993:2004 (ISO 17993:2002)		Vandens tyrimai	25010 MV00

Parengė Rita Maurakienė, 8-616-59930
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Algimantas Mataitis
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Data)

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

x

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas

Juridinių asmenų registre arba

fizinio asmens kodas

UAB "Pasvalio vandenys"	169236961
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Panevėžio		21		
1.5. ryšio informacija						
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas				
869806674	8(451)34358	info@pasvaliovandenys.lt				

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Pasvalio miesto biologiniai valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Mūšos		26		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861659930		

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: **Duomenys pateikiami už pirmą ketvirtį.**

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjus vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

TARŠOS ŠALTINIŲ SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

* Mažiau negu nustatymo riba

Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas																	
PASVALIO miesto nuotekų valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu																	
Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas					Matavimo metodas									Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolas o Nr.
	3670003					Laiko tarpis, d	Nuotekų debit, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Teršalai (parametrai)	Matavimo rezultatas	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1670004	Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh.min	Mėginio ėmimo vieta														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2025 m. 02-09-10	09:00-13:10	Priešvalymo įrenginiais	25	1370	46872	ne	20	1001 1005 1003 1004 1113 1121 1120 1201 1203 1116 1102 -	pH - ChDS mgCr/l BDS ₇ mgO ₂ /l Skendinčios medž.,mg/l Amonio N mg/l Nitritai mgN/l Nitratų mgN/l B.azotas mg/l B fosforas mg/l Fosfatų fosforas mgP/l Chloridai Permanganatinė ok.	7,6 318 267 290 37,5 0,072 0,523 56,5 27,6 23,7 114 57	LST ISO 10523:2012 LAND 83-2006 LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 872:2005 LST ISO 7150-1:1998 LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 Skaiciav. Bd. LSTENISO 6878:2004 7sk. LSTENISO 6878:2004 4sk LST ISO 9297:1998 U M,ld.,37 psl.	Nr.IAT-235 Išduotas nuo 2010.09.22 Galioja neribotai	Savivaldybės Įmonė Biržų Agrolab oratorija	25-0030			
02-27	08:00		49	2215	89025			9003 2303 2305 2304 2307	Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l Benzo(b)fluorantenas Benzo(k)fluorantenas Benzo(g,h,i)perilenas Indeno(1,2,3)pirenas	0,19 <0,002 <0,002 <0,005 <0,010	ISO 18856:2005 LST EN ISO 17993:2004 ISO 17993:2002	Vandens tyrimai	250227 MV063				

2025 m. 02-09-10	09:11- 13:27	Po valymo įrenginių	25	1370	46872	ne	20	1001 1005 1003 1004 1113 1121 1120 1201 1203 1116 1102 - 9003 2303 2305 2304 2307	pH - ChDS mgCr/l BDS ₇ mgO ₂ /l Skendinčios medž. mg/l Amonio N mg/l Nitritai mgN/l Nitratai mgN/l B. azotas mg/l B. fosforas mg/l Fosfatų fosforas mgP/l Chloridai Permanganinė ok. Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l Benzo(b)fluorantenas Benzo(k)fluorantenas Benzo(g,h,i)perilenas Indeno(1,2,3)pirenas	7,6 38 6,3 5 0,508 0,134 5,26 8,98 1,72 1,27 135 11 0,097 <0,002 <0,002 <0,005 <0,010	LST ISO 10523:2012 LAND 83-2006 LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 872:2005 LST ISO 7150-1:1998 LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 Skaiciav. Bd. LSTENISO 6878:2004 7sk. LSTENISO 6878:2004 4sk LST ISO 9297:1998 U M,1d.,37 psl. ISO 18856:2005 LST EN ISO 17993:2004 ISO 17993:2002	Nr.IAT-235 Išduotas nuo 2010.09.22 Galiotai neribotai	Savival dybės Įmonė Biržų Agrolab oratorija	25-0030		
02-27	08:15		49	2215	89025										Vandens tyrimai	250227 MV063

Parengė Rita Maurakienė, 8-616-59930
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
igalioto asmens pareigos)

Algimantas Mataitis
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

(Data)

Aplinkos apsaugos agentūrai

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ
DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Ūkio subjekto:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys, turintis atskirą kodą Juridinių asmenų registre

juridinio asmens struktūrinis padalinys, neturintis atskiro kodo Juridinių asmenų registre

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens kodas
Juridinių asmenų registre arba
fizinio asmens kodas

UAB "Pasvalio vandenys"	169236961
e-AIVIKS kodas ¹	

1.4. buveinės ar fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Panevėžio		21		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
869806674	8(451)34358	info@pasvaliovandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas						
Pasvalio miesto biologiniai valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu						
adresas						
savivaldybė	vietovė (miestas, kaimas)	gatvė	gatvės tipas	namo Nr.	korpusas	buto Nr.
Pasvalio raj.	Pasvalys	Mušos		26		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
861659930		

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys:

Duomenys pateikiami už pirmą ketvirtį.

Pastabos:

¹ e-AIVIKS kodas – ūkio subjekto unikalus nekintantis kodas Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (toliau – e-AIVIKS kodas). e-AIVIKS kodas yra sukuriamas, kai aplinkosauginės institucijos pirmą kartą pateikiamas su aplinkos apsauga susijęs apskaitos dokumentas (ataskaita, anketa, lydraštis ir pan.). Pirmą kartą teikiant dokumentą elektroniniu būdu, e-AIVIKS kodą sukuria programinis modulis pradėjęs vesti dokumento duomenis į duomenų bazę. Juridinių ir fizinių asmenų e-AIVIKS kodų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje <http://gamta.lt/>. Jei Ataskaita teikiama raštu, o asmens šiame sąrašė nėra, skiltis nepildoma

TARŠOS ŠALTINIŲ SU NUOTEKOMIS IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO DUOMENYS

* Mažiau negu nustatymo riba

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1670004		3670003					PASVALIO miesto nuotekų valymo įrenginiai su azoto ir fosforo šalinimu							
Mėginio ėmimo data, MMMM.mmm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh. min	Mėginio ėmimo vieta	Laiko tarpas, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimo protokolas
								Kodas	pavadinimas, vnt. ir matavimo vienetai			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
2025 m. 03-11-12	09:00-13:31	Prieš valymo įrenginius	30	1153	47090	ne	13	9	10	11	12	13	14	1
								1001	pH -	8,1	LST ISO 10523:2012	Nr.IAT-235	Savivaldybės	25-0
								1005	ChDS mgCr/l	625	LAND 83-2006	Išduotas nuo	Imonė	
								1003	BDS, mgO₂/l	217	LST EN ISO 5815-1:2019	2010.09.22	Biržų	
								1004	Skendinčios medž., mg/l	237	LST EN 872:2005	Galiauja	neribotai	
								1113	Amonio N mg/l	96,8	LST ISO 7150-1:1998		Agrolabor	
								1121	Nitritai mgN/l	0,161	LST EN 26777:1999		atorija	
								1120	Nitratų mgN/l	1,83	LST ISO 7890-3:1998			
								1201	B.azotas mg/l	116	Skaiciav. Bd.			
								1203	B fosforas mg/l	11,4	LSTENISO 6878:2004			
								1116	Fosfatų fosforas mgP/l	9,53	7sk.			
								1102	Chloridai	184	LSTENISO 6878:2004 4sk			
								-	Permanganatinė ok.	64	LST ISO 9297:1998			
											U M,1d.,37 psl.			
03-07	08:00		8	1240	12630			9003	Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l	1,8	ISO 18856:2005		Vandens tyrimai	2503 MV
								2303	Benzo(b)fluorantenai	<0,002	LST EN ISO 17993:2004			
								2305	Benzo(k)fluorantenai	<0,002	ISO 17993:2002			
								2304	Benzo(g,h,i)perilenai	0,032				
								2307	Indeno(1,2,3)pirenas	<0,010				

2025 m. 03-11-12	09:10- 13:45	Po valymo įrenginių	30	1153	47090	ne	14	1001 1005 1003 1004 1113 1121 1120 1201 1203 1116 1102 - 9003 2303 2305 2304 2307	pH - ChDS mgCr/l BDS ₇ mgO ₂ /l Skendinčios medž.,mg/l Amonio N mg/l Nitritai mgN/l Nitratų mgN/l B.azotas mg/l B fosforas mg/l Fosfatų fosforas mgP/l Chloridai Permanganatinė ok. Di(2-etilheksil)ftalatai µg/l Benzo(b)fluorantenas Benzo(k)fluorantenas Benzo(g,h,i)perilenas Indeno(1,2,3)pirenas	7,5 30 6,7 10 0,469 0,090 5,72 8,67 0,334 0,064 104 9,2 <0,05 <0,002 <0,002 <0,005 <0,010	LST ISO 10523:2012 LAND 83-2006 LST EN ISO 5815-1:2019 LST EN 872:2005 LST ISO 7150-1:1998 LST EN 26777:1999 LST ISO 7890-3:1998 Skaičiav. Bd. LSTENISO 6878:2004 7sk. LSTENISO 6878:2004 4sk LST ISO 9297:1998 U M,1d.,37 psl. ISO 18856:2005 LST EN ISO 17993:2004 ISO 17993:2002	Nr.1AT-235 Išduotas nuo 2010.09.22 Galioti neribotai	Savivaldy bės Įmonė Biržų Agrolabor atorija	25-0		
03-07	08:15		8	1240	12630										Vandens tyrimai	2503 MV

Parengė Rita Maurakienė, 8-616-59930
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Algimantas Mataitis

(Vardas ir pavardė)

(Data)

(Parašas)